

# ANALIZA JEDNOSTKOWEGO ZUŻYCIA CIEPŁA W MIESZKANIACH - SEZON GRZEWCZY - 2021/2022 - [ GJ/m<sup>2</sup>/rok ]

## Osiedle Piastowskie 1

	I klatka		II klatka		III klatka	
IV piętro	0,256	0,262	0,344	0,234	0,522	0,495
III piętro	0,410	0,236	0,241	0,420	0,252	0,267
II piętro	0,408	0,239	0,234	0,255	0,245	0,393
I piętro	0,234	0,234	0,422	0,234	0,463	0,711
Parter	0,235	0,254	0,240	0,245	0,234	0,235
Piwnice				W		

## Osiedle Piastowskie 2

	I klatka			II klatka			III klatka		
IV piętro	0,588	0,327	0,564	0,236	0,301	0,361	0,203	0,288	0,615
III piętro	0,309	0,520	0,346	0,253	0,194	0,475	0,250	0,199	0,245
II piętro	0,421	0,194	0,236	0,307	0,220	0,321	0,476	0,194	0,324
I piętro	0,194	0,616	0,232	0,227	0,194	0,194	0,194	0,613	0,194
Parter	0,303	0,629	0,315	0,195	0,206	0,196	0,197	0,215	0,242
Piwnice					W				

## Osiedle Piastowskie 3

	I klatka					II klatka					III klatka				
IV piętro	0,347	0,302	0,422	0,337	0,473	0,373	0,227	0,227	0,227	0,394	0,332	0,488	0,740	0,335	0,563
III piętro	0,281	0,280	0,519	0,280	0,280	0,228	0,247	0,286	0,240	0,251	0,319	0,325	0,319	0,425	0,464
II piętro	0,600	0,374	0,280	0,514	0,287	0,337	0,227	0,659	0,265	0,233	0,376	0,323	0,319	0,333	0,320
I piętro	0,319	0,585	0,631	0,292	0,343	0,254	0,227	0,227	0,227	0,388	0,402	0,320	0,348	0,321	0,352
Parter	0,327	0,280	0,280	0,280	0,431	0,242	0,248	0,227	0,249	0,258	0,320	0,321	0,319	0,363	0,480
Piwnice			W					W					W		


## Osiedle Piastowskie 4

	I klatka					II klatka					III klatka				
IV piętro	0,762	0,592	0,312	0,328	0,566	0,532	0,483	0,293	0,418	0,289	0,287	0,275	0,321	0,418	0,239
III piętro	0,341	0,341	0,463	0,310	0,401	0,320	0,294	0,340	0,426	0,289	0,379	0,233	0,233	0,432	0,382
II piętro	0,342	0,307	0,307	0,308	0,307	0,395	0,290	0,479	0,289	0,339	0,236	0,234	0,273	0,234	0,253
I piętro	0,314	0,316	0,318	0,307	0,307	0,289	0,289	0,291	0,291	0,566	0,234	0,246	0,271	0,233	0,521
Parter	0,307	0,311	0,307	0,314	0,757	0,304	0,289	0,290	0,307	0,363	0,234	0,235	0,451	0,237	0,262
Piwnice			W					W					W		

**LEGENDA:** W - wymiennikownia ciepła

<-- bardzo niskie zużycie ciepła

bardzo wysokie zużycie ciepła -->



# ANALIZA JEDNOSTKOWEGO ZUŻYCIA CIEPŁA W MIESZKANIACH - SEZON GRZEWCZY - 2021/2022 - [ GJ/m<sup>2</sup>/rok ]

	I klatka			II klatka			III klatka			IV klatka			
IV piętro	0,424	0,334	0,335	0,223	0,264	0,216	0,215	0,512	0,391	0,252	0,215	0,306	<b>Osiedle Piastowskie 5</b>
III piętro	0,256	0,307	0,216	0,230	0,237	0,234	0,335	0,215	0,215	0,243	0,215	0,395	
II piętro	0,300	0,415	0,311	0,305	0,236	0,267	0,240	0,290	0,444	0,312	0,466	0,218	
I piętro	0,238	0,291	0,597	0,307	0,406	0,220	0,230	0,276	0,264	0,390	0,485	0,218	
Parter	0,336	0,231	0,470	0,231	0,285	0,215	0,462	0,215	0,218	0,364	0,216	0,721	
Piwnice					W			W					

	I klatka			II klatka			III klatka			IV klatka			
IV piętro	0,385	0,510	0,239	0,260	0,239	0,270	0,338	0,287	0,522	0,375	0,245	0,468	<b>Osiedle Piastowskie 6</b>
III piętro	0,237	0,252	0,409	0,393	0,328	0,258	0,264	0,281	0,242	0,236	0,651	0,241	
II piętro	0,258	0,255	0,237	0,235	0,257	0,324	0,252	0,254	0,236	0,236	0,235	0,235	
I piętro	0,241	0,271	0,267	0,240	0,235	0,249	0,396	0,342	0,398	0,526	0,270	0,235	
Parter	0,297	0,250	0,252	0,282	0,295	0,236	0,242	0,246	0,235	0,244	0,305	0,235	
Piwnice					W			W					

## Osiedle Piastowskie 7

	I klatka			II klatka			III klatka		
IV piętro	0,425	0,274	0,400	0,334	0,249	0,350	0,288	0,258	0,427
III piętro	0,482	0,258	0,249	0,273	0,264	0,257	0,542	0,328	0,297
II piętro	0,491	0,672	0,259	0,262	0,328	0,250	0,298	0,282	0,249
I piętro	0,249	0,334	0,303	0,347	0,445	0,249	0,249	0,249	0,250
Parter	0,477	0,267	0,312	0,249	0,497	0,249	0,250	0,263	0,250
Piwnice					W				

## Osiedle Piastowskie 11

	I klatka		II klatka		III klatka		IV klatka	
IV piętro	0,346	0,405	0,426	0,443	0,229	0,378	0,234	0,243
III piętro	0,266	0,399	0,266	0,270	0,275	0,468	0,241	0,463
II piętro	0,393	0,510	0,282	0,385	0,228	0,228	0,228	0,228
I piętro	0,356	0,375	0,266	0,267	0,245	0,233	0,263	0,253
Parter	0,316	0,266	0,293	0,277	0,275	0,307	0,228	0,272
Piwnice		W						

## Osiedle Piastowskie 12

	I klatka		II klatka		III klatka		IV klatka	
IV piętro	0,339	0,291	0,440	0,306	0,339	0,278	0,303	0,550
III piętro	0,273	0,266	0,266	0,258	0,371	0,534	0,266	0,278
II piętro	0,262	0,262	0,263	0,326	0,263	0,264	0,263	0,283
I piętro	0,258	0,266	0,289	0,258	0,262	0,264	0,264	0,264
Parter	0,258	0,262	0,275	0,296	0,270	0,270	0,264	0,265
Piwnice		W				W		

## Osiedle Piastowskie 16

	I klatka			II klatka			III klatka		
IV piętro	0,308	0,474	0,314	0,270	0,270	0,303	0,347	0,298	0,452
III piętro	0,724	0,270	0,325	0,607	0,271	0,679	0,339	0,329	0,278
II piętro	0,271	0,270	0,324	0,282	0,300	0,270	0,341	0,270	0,337
I piętro	0,293	0,270	0,270	0,355	0,297	0,273	0,442	0,274	0,273
Parter	0,354	0,270	0,373	0,273	0,352	0,334	0,294	0,390	0,528
Piwnice					W				